

АКТ ОЦЕНКИ
 готовности государственного учреждения
ГКУ СО КК «Ленинградский СРЦН»
 к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов

Населённый пункт: ст. Ленинградская, ул. Новая 85 «Б»

дата: 13.09.2016

№ п/п	Наименование вопроса	Оценка состояния готовности здания
1.	Состояние окон и наружных дверей	
	- наличие неисправных деревянных окон, входных дверей	не имеются
2.	Состояние крыш зданий	
	- материал кровли (указать по каждому зданию)	металлопрофиль
	- наличие протечаний кровли, повреждений покрытия	не имеются
	- состояние водосточной системы	исправное
3.	Состояние отопительной котельной, теплового пункта	
	- наличие акта поверки измерительных приборов в органах стандартизации и метрологии;	имеется
	- наличие технического (эксплуатационного) паспорта котлов;	имеется
	- наличие аттестации у операторов котельной;	имеется
	- наличие аттестации у лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	имеется
	- наличие договоров на техническое обслуживание оборудования котельной;	имеется № 4 от 11.01.2016
	- наличие нормативных запасов топлива (уголь, дизель)	имеется
4.	Готовность наружных тепловых сетей	
	- наличие неисправностей гидроизоляционного покрытия теплотрассы;	не имеются
	- наличие актов испытания на прочность, и плотность системы теплоснабжения, промывки системы теплоснабжения	имеется № 7 от 24.06.2016
5.	Готовность внутренней системы отопления	
	- наличие актов испытания на прочность, и плотность систем отопления и горячего водоснабжения, промывки системы отопления	имеется № 7 от 24.06.2016
6.	Готовность системы электроснабжения	
	- наличие актов о замерах сопротивления изоляции	имеется № 137 от 12.07.2016
	- наличие резервных дизельных электростанций, мощность	имеется 2шт. по 6 кВт
7.	Наличие оформленного паспорта готовности к работе в осенне-зимний период	имеется

№ п/п	Наименование вопроса	Оценка состояния готовности здания
	2016 –2017 годов	
8.	Вывод о степени готовности	ГОТОВЫ
9.	Срок устранения замечаний	

Подписи проверяющих:

Директор с?

Ознакомлен:

Директор учреждения

